

ДО
ДИРЕКТОРА
НА РИОСВ – СОФИЯ

15-889
18.08 21

ДОПЪЛНИТЕЛНО УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

към Уведомление за инвестиционно намерение с вх. № 11552/10.06.2021г.

от **ЛЮДМИЛ ПЕТРОВ ХРИСТОВ**

гр. Банкя 1320, ул. „Сливница” № 11

(седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице)

Пълен пощенски адрес: гр. Банкя 1320, ул. „Сливница” № 11.

Имейл адрес: angroconsult@abv.bg

Лице за контакти: Миглена Велинова – тел. 0895643112

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Настоящото Допълнително уведомление е във връзка с подадено в РИОСВ – София Уведомление за инвестиционно намерение с вх. № 11552/10.06.2021г. за Изграждане на „Магазин, офиси и автомивка”.

Във връзка с горното се прави следното уточнение:

За реализирането на инвестиционното намерение за изграждане на „Магазин, офиси и автомивка” и по-точно за водоснабдяването на поземления имот с вода за нуждите на автомивката **се предвижда да се изгради собствен водоизточник /сондажен кладенец/, изграден в съответствие с изискванията на Закона за водите и подзаконовите наредби.**

За сондажния кладенец възложителят ще проведе процедури пред Басейнова дирекция – Дунавски район за получаване на разрешително за водоземане, съгласно Закона за водите и Наредба № 1 от 10.10.2007г. за проучване, ползване и опазване на подземни води.

Предвижда се добива на подземна вода да се извърши от подземно водно тяло: BGIG00000NQ030 „Порови води в Неоген- Кватернер – Софийска долина”.

Предвиденият сондажен кладенец ще бъде с дълбочина 40м.

Необходимото водно количество за нуждите на автомивката ще бъде:

- денонощно до бкуб.м. – целогодишно;
- средноденонощен проектен дебит – 0,07л/сек;
- годишно водно количество до 1560 кеб.м./год;
- средногодишен проектен дебит – 0,05 л./сек.;

Кладенецът ще бъде изпълнен със сондова апаратура УРБ-ЗАМ, безядково и обсаден с PVC тръбно-филтрова колона Ø 160mm:

- Роторно сондиране с глинеста промивка: от 0.0 до 40.0 м. с диаметър Ø 300mm.;

- Обсаждане с PVC тръбно-филтрова колона: от 0.0 до 40.0 м. с диаметър \varnothing 160мм;

На затръбното пространство в интервала от 0,0 до 25,0м. ще бъде изпълнена изолация за предпазване на подземните води от проникване на плитко залягащи подземни води. В околотръбното пространство в интервала от 25 до 40 м. по цялата дължина на тръбно-филтровата колона ще бъде поставена гравийна засипка фракция \varnothing 4-16 мм. Филтърната част на PVC колоната ще бъде разположена срещу интервалите, в които са преминали водоносните пластове, установени в процес на сондиране, чрез вземане на шламови проби на всеки метър.

Филтрите ще бъдат прорезни, с дебелина 2-3 мм, разположени шахматно по обиколката на тръбата, като по този начин ще се осигурява минимално 8-10 % светло сечение.

На дъното на сондажния кладенец ще бъде с плътна тръба – утайник в интервала от 38.0 до 40.0 м.

Прокарването на сондажния кладенец ще се извърши със сондажна апаратура УРБ-ЗАМ със следните характеристики:

- дълбочина на сондиране – 350м;
- краен диаметър – 93мм;
- честота на въртене на ротора – 110 об/мин;
- товароподемност на лебедката – 2.8т;
- височина на мачтата – 16м;
- водна помпа – НБ 32;

За доброто почистване на забоя и укрепване стените на сондажа ще се работи с глинещата промивка. Очистването на промивната течност ще става с утайна система.

Сондажният кладенец ще се изгради в собствен имот и ще бъде с площ от около 2-3 кв.м.

Сондажният кладенец ще включва следните съоръжения:

- потопяема помпа;
- напорен водопровод;
- водомер;
- бетонова шахта;
- спирателен кран;
- пиезометрична тръба.

Добитите води ще се използват за измиване на МПС.

При изпълнението на инвестиционното предложение, по отношение на сондажния кладенец, ще бъде необходима площ за временни дейности около 50 кв.м.

Очакваната раздробена маса при изграждането на кладенеца ще се използва за подравняване на площадката

I. Моля настоящото да се разглежда като неразделна част от Уведомление за инвестиционно намерение с вх. № 11552/10.06.2021г. за Изграждане на „Магазин, офиси и автомивка” и да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС.

Приложение:

1. Електронен носител – 1 бр.;
2. Пълномощно – 1бр. копие;

Желяя писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща: **angroconsult@abv.bg**.

Желяя да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща: **angroconsult@abv.bg**.

Дата:17.08.2021 год.

Уведомител:

Людмил Христов
(име, подпис)